

**ČESKÁ REPUBLIKA  
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR  
HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY  
Sokolská 62  
121 24 Praha 2**

---

**Žadatel:** Spolek pro ochranu příznivých životních podmínek v oblasti od Bulovky po Šalamounku, [REDAKCE]  
**Povinný subjekt:** ČR – Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy,  
zastoupený: brig. gen. Ing. Romanem Hlinovským, ředitelem HZS hl. m. Prahy

**Č.j.: HSAA-12494-6/2016**

**V Praze 31.10.2016  
Počet listů: 2  
Přílohy: 1**

### **ROZHODNUTÍ**

ČR – Hasičský záchranný sbor hl. města Prahy (dále jen „HZS hl. m. Prahy“), jakožto povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“) rozhodl o žádosti Spolku pro ochranu příznivých životních podmínek v oblasti od Bulovky po Šalamounku, [REDAKCE], o poskytnutí informací dle InfZ formou odpovědi na otázku zda HZS podalo trestní oznámení na neznámého pachatele a v případě, že ano o poskytnutí kopie tohoto trestního oznámení a dále o poskytnutí písemnosti, které HZS odeslal či obdržel v souvislosti s podáním trestního oznámení,

### **t a k t o :**

Dle § 14 InfZ v souladu s § 8a InfZ a v souladu s § 11 odst. 6 InfZ částečně odmítá tak, že neposkytne písemnost zaslanou PČR, Obvodním ředitelstvím policie Praha II, Místním oddělením Košíře pod č.j.: KRPA-106603-26/TČ-2016-001212 ze dne 18. 5. 2016, v ostatním se žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyhovuje.

### **O d ů v o d n ě n í :**

Dne 12. 9. 2016 obdržel Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy Vaší žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů, konkrétně pak zda:

1. *Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy podal trestní oznámení na neznámého pachatele? Pokud ano, žádáme o poskytnutí kopie trestního oznámení.*
2. *Pokud Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy v souvislosti s podáním trestního oznámení odeslal nebo obdržel nějaké písemnosti, pak žádáme o poskytnutí kopie těchto písemností.*

Na výše uvedené dotazy bylo dne 27.9.2016 odpovězeno, že dne 16.3.2016 pod č.j. HSAA-349-2/2016 podal HZS trestní oznámení na neznámého pachatele, a to k policii ČR, Obvodnímu ředitelství policie Praha II. Celé znění trestního oznámení vč. jeho příloh má k dispozici Policie České republiky, obvodní ředitelství policie Praha II, Místní oddělení Košíře, Běhounkova 2301/19, 158 00 Praha 5,

pod č.j.: KRPA-106603-26/TČ-2016-001212, veškeré písemnosti související s trestním oznámením má k dispozici PČR pod výše uvedeným č.j. KRPA.

Dne 28.9.2016 byla HZS hl. m. Prahy doručena Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informaci adresovanou MV – Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, Kloknerova 2295/26, 148 01 Praha 414 (dále jen „MV – GŘ HZS“). Ve které bylo uvedeno, že důvodem stížnosti na postup při vyřizování žádosti o informace je, že povinný subjekt žadateli neposkytl kopie trestního oznámení a dalších písemností, které v souvislosti s ním odeslal nebo obdržel. Žadateli byla k jeho žádosti poskytnuta pouze částečná informace, aniž by bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti. Tuto stížnost HZS hl. m. Prahy předalo MV – GŘ HZS, který jakožto nadřízený orgán dle § 6 odst. 4 zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů a dle § 16a InfZ s přihlédnutím k zákonu č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů rozhodlo o stížnosti účastníka řízení – [REDAKCE] Spolku pro ochranu příznivých životních podmínek v oblasti od Bulovky po Salamounku v Praze 5 tak, že přikázal, aby ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí žádost vyřídil v souladu s InfZ. Rozhodnutí MV – GŘ HZS bylo HZS hl. m. Prahy doručeno 18.10.2016.

Na základě výše uvedeného HZS hl. m. Prahy ve lhůtě dle Rozhodnutí MV – GŘ HZS vyřídilo v souladu s InfZ a Rozhodnutím MV – GŘ HZS tak, že **poskytuje** v příloze tohoto rozhodnutí kopii listiny - Podání trestního oznámení na neznámého pachatele ze spáchání trestného činu podvodu popř. padělání veřejné listiny zjištěného přezkumem závazného stanoviska HZS hl. m. Prahy č.j. HSAA-5239-3/2015 ze dne 20.5.2015 vč. příloh a dále v souladu s **§ 11 odst. 6 InfZ** HZS hl. m. Prahy **neposkytne** informaci o činnosti orgánů činných v trestním řízení, včetně informací ze spisů, a to i spisů, v nichž nebylo zahájeno trestní řízení, dokumentů, materiálů a zpráv o postupu při prověřování oznámení, které vznikly činností těchto orgánů při ochraně bezpečnosti osob, majetku a veřejného pořádku, předcházení trestní činnosti a při plnění úkolů podle trestního řádu, pokud by se tím ohrozila práva třetích osob anebo schopnost orgánů činných v trestním řízení předcházet trestné činnosti, vyhledávat nebo odhalovat trestnou činnost nebo stíhat trestné činy nebo zajišťovat bezpečnost České republiky, v této části tedy HZS hl. m. Prahy žádost o poskytnutí informací odmítá.

S ohledem na výše uvedené jsem rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

#### **P o u č e n í :**

Proti tomuto rozhodnutí se nelze dále odvolat.

brig. gen. Ing. Roman Hlinovský  
ředitel HZS hl. m. Prahy  
*podepsáno elektronicky*

#### **Přílohy:**

- 1) Dokument – Podání trestního oznámení na neznámého pachatele za spáchání trestného činu podvodu, popř. padělání veřejné listiny zjištěného přezkumem závazného stanoviska HZS hl. m. Prahy č.j. HSAA-5239-3/2015 ze dne 20.5.2015 vč. následujících příloh:

1. Kopie č.j.: MV-17303-5/PO-PRE-2016 ze dne 19. února 2016 – Přezkum závazného stanoviska HZS hl. m. Prahy č.j.: HSAA-5239-3/2015
2. Kopie č.j.: HSAA-5239-3/2015 ze dne 20.5.2015 – Závazné stanovisko HZS hl. m. Prahy ke stavbě „Bytový soubor Rezidence Malvazinky“ – nesouhlasné stanovisko
3. Kopie č.j.: HSAA-5239-3/2015 ze dne 20.5.2015 – Závazné stanovisko HZS hl. m. Prahy ke stavbě „Bytový soubor Rezidence Malvazinky“ – souhlasné stanovisko

**ČESKÁ REPUBLIKA  
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR  
HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY**

Sokolská 62  
121 24 Praha 2

Váš dopis zn.:

Naše zn.: HSAA-3489-2/2016

Počet listů: 2

Přílohy: 3

Policie České republiky  
KŘP hlavního města Prahy  
Obvodní ředitelství policie Praha II

Vyřizuje:

Tel./fax:

E-mail:

Sokolská 1799/38  
120 00 Praha 2

Datum: 16.března 2016

Podání trestního oznámení na neznámého pachatele za spáchání trestného činu podvodu, popř. padělání veřejné listiny zjištěného přezkumem závazného stanoviska HZS hl.m.Prahy č.j. HSAA-5239-3/2015 ze dne 20.5.2015

Ministerstvo vnitra –generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR (dále jen „MV-GŘHZS ČR“) obdrželo dne 22.1.2016 žádost Magistrátu hl.m.Prahy o potvrzení závazného stanoviska HZS hl.m.Prahy č.j.: HSAA-5239-3/2015 ze dne 20.5.2015 ke stavbě „Bytový soubor Rezidence Malvazinky“, v k.ú. Košíře na pozemcích parc.č. 1475/267, 1479/64, 1479/65, 1479/94, 1479/101, ulice Česká a Houdova, Praha 5. Přílohou žádosti byla kopie výše uvedeného stanoviska.

MV-GŘHZS ČR požádalo v rámci přezkumu o podklady rovněž HZS hl.m.Prahy a přitom byla zjištěna níže uvedená nesrovnalost:

- Kopie závazného stanoviska č.j.: HSAA-5239-3/2015 ze dne 20.5.2015 zaslaná Magistrátem hl.m.Prahy v rámci žádosti o přezkum závazného stanoviska obsahovala jeden list a identifikátor HZSAX0076UTZ. Toto závazné stanovisko bylo **souhlasné**.
- Kopie závazného stanoviska č.j.: HSAA-5939-3/2015 ze dne 20.5.2015 zaslaná HZS hl.m.Prahy vydaného v téže věci obsahovala dva listy a stejný identifikátor HZSAX0076UTZ. Toto závazné stanovisko bylo **nesouhlasné**.

Vzhledem k tomu, že HZS hl. m. Prahy vydal v této věci **nesouhlasné závazné stanovisko** č.j.: HSAA-5239-3/2015 ze dne 20. 5. 2015 archivované v dokumentaci o výkonu státního požárního dozoru (viz § 51 písm. d) vyhlášky č. 246/2001 Sb.) a toto závazné stanovisko archivované elektronicky v systému GINIS, je označeno identifikátorem HZSAX0076UTZ a obsahuje dva listy včetně odůvodnění nesouhlasu, nemohl současně vydat v téže záležitosti **souhlasné závazné stanovisko**.

Z výše uvedených důvodů vzniká důvodné podezření ze spáchání trestného činu padělání úřední listiny, a to souhlasného závazného stanoviska HZS hl.m.Prahy  
č.j.: HSAA-5239-3/2015 ze dne 20.5.2015.

Na doporučení MV-GŘHZS ČR podáváme trestní oznámení na neznámého pachatele.

plk. Ing. Zdenek Salátek  
ředitel odboru prevence  
HZS hl.m.Prahy

**Přílohy:**

1. Kopie č.j.: MV-17303-5/PO-PRE-2016 ze dne 19.února 2016 – Přezkum závazného stanoviska HZS hl.m.Prahy č.j.: HSAA-5239-3/2015 ze dne 20.5.2015
2. Kopie č.j.: HSAA-5239-3/2015 ze dne 20.5.2015 – Závazné stanovisko HZS hl.m.Prahy ke stavbě „Bytový soubor Rezidence Malvazinky“ – nesouhlasné stanovisko
3. Kopie č.j.: HSAA-5239-3/2015 ze dne 20.5.2015 – Závazné stanovisko HZS hl.m.Prahy ke stavbě „Bytový soubor Rezidence Malvazinky“ – souhlasné stanovisko



MVCRX02UM0E3  
prvotní identifikátor

**MINISTERSTVO VNITRA**  
**generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky**  
Kloknerova 2295/26, Praha 414, 148 01

---

Č. j. MV-17303-5/PO-PRE-2016

Praha 19. února 2016  
Počet listů: 1

HZS hl. m. Prahy  
plk. Ing. Jiří Hošek  
náměstek ředitele HZS hl. m. Prahy

Přezkum závazného stanoviska HZS hl.m. Prahy č.j. HSAA-5239-3/2015 ze dne 20. 5. 2015

Ministerstvo vnitra-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR (dále jen „MV-GRHZS ČR“) obdrželo dne 22. 1. 2016 žádost Magistrátu hl. m. Prahy o potvrzení závazného stanoviska HZS hl. m. Prahy č.j.: HSAA-5239-3/2015 ze dne 20. 5. 2015 ke stavbě „Bytový soubor Rezidence Malvazinky“, v k. ú. Košíře na pozemcích parc. č. 1475/267, 1479/64, 1479/65, 1479/64, 1479/101, ulice Česká a Houdova, Praha 5. Přílohou žádosti byla kopie výše uvedeného závazného stanoviska.

MV-GRHZS ČR v rámci přezkumného řízení ve věci napadeného závazného stanoviska č.j.: HSAA-5239-3/2015 ze dne 20. 5. 2015, vydaného HZS hl. m. Prahy k projektové dokumentaci „Rezidence na Malvazinkách“, zjistilo níže uvedenou nesrovnalost:

Kopie závazného stanoviska č.j.: HSAA-5239-3/2015 ze dne 20. 5. 2015 zaslána Magistrátem hl.m. Prahy v rámci žádosti o potvrzení nebo změnu závazného stanoviska obsahovala jeden list a identifikátor HZSAX0076UTZ. Toto závazné stanovisko bylo **souhlasné**.

Kopie závazného stanoviska č.j.: HSAA-5239-3/2015 ze dne 20. 5. 2015 (zaslaná HZS hl. m. Prahy našemu úřadu) vydaného v téže věci obsahovala dva listy a stejný identifikátor HZSAX0076UTZ. Toto závazné stanovisko bylo **nesouhlasné**.

Vzhledem k tomu, že HZS hl. m. Prahy vydal v této věci **nesouhlasné závazné stanovisko** č.j.: HSAA-5239-3/2015 ze dne 20. 5. 2015 archivované v dokumentaci o výkonu státního požárního dozoru (viz § 51 písm. d) vyhlášky č. 246/2001 Sb.) a toto závazné stanovisko je označeno identifikátorem HZSAX0076UTZ a obsahuje dva listy včetně odůvodnění nesouhlasu, nemohl současně vydat v téže záležitosti **souhlasné závazné stanovisko**. Z výše uvedených důvodů vzniká důvodné podezření ze spáchání trestného činu.

Na základě výše uvedených skutečností doporučujeme HZS hl. m. Prahy, aby podal trestní oznámení na neznámého pachatele ze spáchání trestného činu podvodu, popř. padělání veřejné listiny.

brig. gen. Ing. Miloš Svoboda  
náměstek generálního ředitele HZS ČR  
podepsáno elektronicky

Vyřizuje: Ing. Marie Tauferová, tel. č.: 950819858, e-mail: [marie.tauferova@grh.izscr.cz](mailto:marie.tauferova@grh.izscr.cz)

ČESKÁ REPUBLIKA  
Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy  
Sokolská 62, 121 24 Praha 2



HZSAX0076UTZ

Č.j.: HSAA- 5239-3/2015

Váš dopis zn.:

Počet listů: 2

Přílohy:

V Praze dne: 20.05.2015



Vyřizuje za PO: por. 

**ZÁVAZNÉ STANOVISKO**  
**dotčeného orgánu na úseku požární ochrany a ochrany obyvatelstva**

Označení, název stavby: Bytový soubor Rezidence Malvazinky

Místo stavby: Praha 5, Košíře parc.č. 1475/267, 1479/64, 1479/65, 1479/94, 1479/101,  
ulice Česká a Houdova

Stavebník: EXAFIN alfa s.r.o., Myslíkova 174/23, Praha 1

Předložena dokumentace pro: stavební řízení

Zpracovatel PBŘS: 

Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy posoudil podle § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů projektovou dokumentaci v rozsahu požárně bezpečnostního řešení stavby předloženou dne: 29.04.2015. K výše uvedené dokumentaci vydává:

**souhlasné stanovisko**

*Handwritten signature of mjr. Ing. Jan Havlína*



mjr. Ing. Jan Havlína  
vedoucí oddělení prevence  
pro Prahu 5, 13, 16 a 17

Oddělení pro Prahu 5, 13, 16 a 17, Jinonická 1226, 158 00 Praha 5

návštěvní den : středa 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:30

ČESKÁ REPUBLIKA  
Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy  
Sokolská 62, 121 24 Praha 2



HZSAX0076UTZ

Č.j.: HSA- 5239-3/2015

Váš dopis zn.:

Počet listů: 2

Přílohy:

V Praze dne: 20.05.2015

Vyřizuje za PO:

**ZÁVAZNÉ STANOVISKO**  
dotčeného orgánu na úseku požární ochrany a ochrany obyvatelstva

Označení, název stavby: Bytový soubor Rezidence Malvazinky

Místo stavby: Praha 5, Košíře parc.č. 1475/267, 1479/64, 1479/65, 1479/94, 1479/101,  
ulice Česká a Houdova

Stavebník: EXAFIN alfa s.r.o., Myslíkova 174/23, Praha 1

Předložena dokumentace pro: stavební řízení

Zpracovatel PBŘS:

Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy posoudil podle § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů projektovou dokumentaci v rozsahu požárně bezpečnostního řešení stavby předloženou dne: 29.04.2015. K výše uvedené dokumentaci vydává:

**nesouhlasné stanovisko z důvodu :**

- v rozporu s ustanovením § 21 odst. 2 vyhl. č. 23/2008 Sb. ve znění pozdějších předpisů, není požární úsek garáže označený P.2.15-II vybaven detektory úniku plynu a účinným větráním (pro CNG i LPG včetně prostoru zakladače) v souladu s ČSN 73 6058 čl. 5.3.1,
- ve výkresové části požárně bezpečnostního řešení stavby chybí výkres 3.NP objektu C,
- ve výkresové části požárně bezpečnostního řešení stavby je nutno doplnit požární uzávěry v provedení EI mezi požárním úsekem chráněné únikové cesty a byty a mezi požárním úsekem chodby (nechráněná úniková cesta) a chráněnou únikovou cestou,

Odeslání pro: Praha 5, 13, 16 a 17, Jinonická 1226, 158 00 Praha 5

navštívní den : středa 8:00 – 12:00 a 13:00 – 17:30

- v návaznosti na zřízení havarijního větrání musí být, v souladu s ustanovením čl. 4.5.1 ČSN 73 0848, umožněno vypnutí těchto elektrických zařízení, jejichž funkčnost není nutná při požáru - central stop,
- v souladu s požadavky § 41 vyhlášky č. 246/2001 Sb. o požární prevenci, požadujeme předložit projektovou dokumentaci havarijního větrání garáží a plynové detekce garáží.



mjr. Ing. Jan Havlín  
vedoucí oddělení prevence pro  
Prahu 5, 13, 16 a 17

---

Oddělení pro Prahu 5, 13, 16 a 17, Jinonická 1226, 158 00 Praha 5

návštěvní den : středa 8:00 – 12:00 a 13:00 – 17:30