

Dotaz ze dne 4. 6. 2012

Tazatel požádal o informaci, zda v hypermarketu v provozovně kavárny

- jsou protipožární opatření nastavena v souladu s platnou legislativou
- jaké závady byly při kontrole shledány
- jaká opatření budou v případě zjištěných nedostatků vyvozena

Odpověď ze dne 19. 6. 2012

- Provozovně kavárny byl v prosinci 2011 vydán souhlas s trvalým užívání stavby. Podkladem pro jeho vydání byla dokumentace prokazující zajištění požární bezpečnosti dané stavby.
- Kavárna je vybavena sprinklerovým stabilním hasícím zařízením a elektrickou požární signalizací, za jejichž provoz odpovídá majitel objektu. Provozovna kavárny má být vybavena 1 ks přenosného hasícího přístroje
- na podnět tazatele byly neprodleně provedeny ze strany oddělení prevence tématické kontroly celého objektu a zároveň i provozovatele kavárny, při kterých byla uložena opatření k odstranění zjištěných závad
- při nesplnění povinnosti na úseku požární ochrany bude postupováno v souladu s ustanovením §76 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.