

Ministerstvo vnitra - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky		
Bojový řád jednotek požární ochrany - taktické postupy zásahu		
Název:	Metodický list číslo	42
Požáry na tržnicích a prodejních stáncích		P
	<i>Vydáno dne: 4. prosince 2006</i>	<i>Stran: 2</i>

I.

Charakteristika

- 1) Prodejní či jiné stánky (dále jen „stánky“) mohou být dočasného nebo trvalého charakteru, a to buď samostatně stojící nebo tvořící vícečetné uskupení.
- 2) Tržnice je vícečetné uskupení prodejních či jiných stánků jejichž půdorysné uskupení bez požárního dělení by nemělo přesáhnout $1\ 500\ m^2$.¹ Tento metodický list se netýká trvalých tržnic v budovách.
- 3) Konstrukce jednotlivých stánků jsou zpravidla hořlavé, a to buď dřevěné nebo z umělé či přírodní plachтовiny. U stánků trvalého charakteru mohou být nehořlavé.
- 4) Požáry jsou charakterizovány:
 - a) vysokou intenzitou hoření, rychlým šířením a existencí „požárních mostů“; na rozvoj požáru má podstatný vliv hořlavost prodávaného zboží a hořlavost stavebních konstrukcí samotných stánků včetně provizorních přístavků a krycích a zavětovacích plachet,
 - b) značným množstvím soustředěného hořlavého zboží,
 - c) nebezpečím výbuchu vyplývajícím z přítomnosti většinou propan-butanových spotřebičů, nebezpečím úrazu elektrickým proudem (v řadě tržnic je rozvod elektrického proudu pomocí pohyblivých volných kabelů bez možnosti rychlého vypnutí),
 - d) potřebou velkého množství vody pro hašení,
 - e) nepřehledností místa zásahu,
 - f) přítomností neznámého počtu osob a přítomností cizinců (komunikační problémy).

II.

Úkoly a postup činnosti

- 5) Při průzkumu je nutné mimo obvyklých úkolů dále zjistit:
 - a) zda se v ohroženém prostoru tržnice nachází osoby,
 - b) zda není v místě zásahu zvlášť hořlavý a nebezpečný materiál, např. pyrotechnika,
 - c) přítomnost tlakových lahví a zvolit jejich ochlazování nebo evakuaci.
- 6) Při vedení hasebního zásahu je kromě vhodného směru nasazení třeba zvážit možnost vytvoření proluky a použití prostředků pro zvýšení hasebních účinků vody.
- 7) Ve spolupráci s Policií ČR zabezpečit místo zásahu proti návratu evakuovaných osob a ochranu evakuovaného zboží.

¹ ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb.

III.

Očekávané zvláštnosti

- 8) Při požárech stánků a tržnic nutno počítat s následujícími komplikacemi:
- a) možný vznik paniky při evakuaci osob,
 - b) nepochopení všech pokynů velitele zásahu trhovci a jinými přítomnými osobami z důvodu neznalosti českého jazyka,
 - c) neustálá snaha trhovců evakuovat zboží i z již hořících stánků,
 - d) nebezpečí vznícení a prudké reakce skladované zábavní pyrotechniky,
 - e) nebezpečí propadnutí zasahujících hasičů do ukrytých a neoznačených prostorů.