

Název výrobku:	Požární armatury Přítokový ventil
-----------------------	--------------------------------------

Základní požadavek:	Nařízení vlády č. 173/1997 Sb., kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody, příloha č. 2 , ve znění pozdějších předpisů
----------------------------	---

Normy, předpisy	
Označení	Název
ČSN 38 9445	Přítokový ventil

Č.	Vlastnost	Norma, předpis	Požadavek
1.	Rozměry a hmotnost	ČSN 38 9445, čl.4.1	Rozměry a hmotnost dle normy
2.	Provedení	ČSN 38 9445, čl.4.2	Dle článku normy
3.	Napojitelnost	ČSN 38 9445, čl.4.3	Dle článků normy
4.	Hydraulická těsnost	ČSN 38 9445, čl.4.4	Těsnost při $p_s=1,6$ MPa
5.	Hydraulická pevnost	ČSN 38 9445, čl.4.5	Pevnost při $p_s =2,4$ MPa,
6.	Ovladatelnost	ČSN 38 9445, čl.4.6	Dle článku normy
7.	Odolnost proti provoznímu přetížení uzavírací armatury	ČSN 38 9445, čl.4.7	Dle článku normy
8.	Materiál	ČSN 38 9445, čl.4.8	Dle článku normy
9.	Značení	ČSN 38 9445, čl.5	Dle článku normy