

Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje
Barvířská 29/10, 460 01 Liberec III

Proces připojení EPS na PCO

1. Provozovatel EPS podá Hasičskému záchrannému sboru Libereckého kraje (dále jen „HZS LBK“) žádost o připojení EPS na PCO spolu s informací o zvoleném provozovateli přenosové cesty. Vzor písemné žádosti je uveden na webových stránkách, současně s Pokynem generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR č. 27 ze dne 13. 6. 2023 (dále jen „Pokyn“), Metodikou pro připojení EPS prostřednictvím ZDP na PCO HZS kraje (dále jen „Metodika“) a dokumentem Procesu připojení EPS na PCO.

K žádosti je dále nutností doložit požárně bezpečnostní řešení, včetně závazného stanoviska u staveb kategorie II a III podle § 39 odst. 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“), projekt EPS – technická zpráva EPS a výkresová část EPS a schválená dokumentace zdolávání požáru (dále jen „DZP“).

2. HZS LBK žádost posoudí a sdělí žadateli, zda a za jakých podmínek lze připojení realizovat nebo žádost zamítné. HZS LBK předá provozovateli EPS:
 - návrh smlouvy o připojení elektrické požární signalizace na pult centralizované ochrany,
 - seznam předurčených jednotek požární ochrany (dále jen „JPO“).
3. Provozovatel EPS předloží HZS LBK schválenou DZP, případně obdobnou dokumentaci zpracovanou v rozsahu operativní karty DZP. Tato dokumentace musí být doplněna schématem umístění smyček a jednotlivých hlásičů, aby byla možná rychlá detekce míst vzniku požáru. V případě, že není ukončen ze strany HZS kraje ke dni předložení žádosti schvalovací proces DZP, je předložena schválená DZP nejpozději před uzavřením smlouvy o připojení EPS. Podrobnosti k zpracování DZP jsou uvedeny na stránkách HZS LBK: <https://www.hzscr.cz/clanek/schvalovani-dzp.aspx?q=Y2hudW09MQ%3d%3d>.
4. HZS LBK požaduje před připojením každého objektu na PCO provést zkoušku pro ověření funkčnosti přenosu signálu (dále jen „zkouška“). Zkouška se provádí v rozsahu daném Akceptačním protokolem dle Pokynu na základě Žádosti o funkční zkoušku přenosu signálu. Součástí zkoušky bude kontrola:
 - klíčového trezoru požární ochrany (KTPO) - vložka zámku KTPO bude upravena na univerzální motýlkový klíč používaný jednotkami HZS LBK (č. 58),
 - generálního klíče objektu (GK či jiného prostředku),
 - obslužného pole požární ochrany (OPPO),
 - druhu, rozsahu a počtu přenášených informací (hlavní a záložní přenosová cesta ústředny připojené EPS a ZDP - PCO),
 - dostupnosti provozní knihy EPS a návodu k ústředně,
 - aktuálnosti a dostupnosti dokumentace (viz bod 3).
5. Provozovatel EPS požádá HZS LBK o stanovení termínu konání zkoušky. HZS LBK písemně sdělí provozovateli EPS termín zkoušky.
6. Bude-li po provedení zkoušky shledáno HZS LBK, že instalovaný systém ZDP je funkční a jsou splněny všechny podmínky připojení (viz Akceptační protokol), HZS LBK v dohodě s provozovatelem EPS určí v Akceptačním protokolu termín zahájení zkušebního provozu.

7. Fyzická kontrola objektu s využitím DZP předurčenou JPO proběhne vždy po zkoušce pro ověření funkčnosti přenosu signálu ZDP, nejpozději však před nabytím účinnosti smlouvy o připojení elektrické požární signalizace na pult centralizované ochrany. Provozovatel EPS je povinen umožnit předurčené JPO prohlídku objektu (včetně seznámení s vybavením KTPO, OPPO a DZP, odzkoušením univerzálního motýlkového klíče a generálního klíče, příp. vyvoláním cvičného poplachu).
8. Zkušební provoz je stanoven v Akceptačním protokolu, nejpozději do nabytí účinnosti smlouvy o připojení elektrické požární signalizace na pult centralizované ochrany. Provozovatel EPS je povinen uvést kontaktní osoby pro zkušební provoz.
9. Po ukončení zkušebního provozu HZS LBK vyhodnotí zkušební provoz. Výsledkem vyhodnocení zkušebního provozu může být:
 - souhlasné vyjádření s uvedením ZDP do trvalého střežení a následný podpis smlouvy,
 - nesouhlasné vyjádření s uvedením ZDP do provozu do odstranění zjištěných závad. Provozovatel EPS v takovém případě zajistí odstranění zjištěných závad a následně může písemně požádat HZS LBK o stanovení nového termínu zkušebního provozu.
10. Termín trvalého střežení je určen nabytím účinnosti smlouvy o připojení elektrické požární signalizace na pult centralizované ochrany. Před stanovením termínu trvalého střežení musí provozovatel EPS doložit HZS LBK podepsanou smlouvu mezi provozovatelem EPS a zřizovatelem předurčené jednotky sboru dobrovolných hasičů obce. Odmítnutí zřizovatele předurčené jednotky požární ochrany podepsat smlouvu musí být písemně doloženo na HZS LBK. Po doložení všech náležitostí k připojení vycházejících z Pokynu a Metodiky dojde k podpisu smlouvy.
11. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněným zástupcem poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv, kdy tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb. Tuto smlouvu v registru smluv zveřejní HZS LBK a informaci o zveřejnění sdělí neprodleně provozovateli EPS.
12. Zahájení trvalého střežení.

Kontaktní osoby pro připojení objektu na PCO HZS LBK

Koordinátor PCO:

kpt. Ing. Eva Klímová
tel.: 950 471 222
email: eva.klimova@hzscr.cz

Zástupce koordinátora PCO:

nrap. Monika Tóthová
tel.: 950 471 158
email: monika.tothova@hzscr.cz