



Moravskoslezský kraj

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY



Informace o výsledcích kontrol provedených HZS Moravskoslezského kraje v roce 2017

Zpracoval: kpt. Ing. Zdeněk Šlachta

**leden
2018**

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje (dále jen „HZS MSK“) zveřejňuje v souladu s ustanovením § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění zákona č. 183/2017 Sb., informaci o kontrolách, provedených HZS MSK v roce 2017 v rámci výkonu státního požárního dozoru.


1. Informace o kontrolách

V průběhu roku 2017 bylo provedeno v Moravskoslezském kraji v rámci výkonu státního požárního dozoru u právnických osob, podnikajících fyzických osob a fyzických osob¹ celkem 1 264 kontrolních akcí. Příslušníci na úseku prevence provedli 120 komplexních kontrol (KK), 953 tematických kontrol (TK), 1 kontrolní dohlídku (KD) a v souladu s kontrolním řádem bylo provedeno celkem 190 úkonů předcházejících kontrole (ÚPK).


	KK	TK	KD	ÚPK	Celkem
BR	18	113	0	34	165
FM	10	76	1	42	129
KI	19	140	0	26	185
NJ	19	145	0	9	173
OP	19	102	0	12	133
OV	35	377	0	67	479
MSK	120	953	1	190	1264

Tabulka 1 – Počet provedených kontrol za rok 2017

Z celkového počtu 1 074 provedených komplexních kontrol, tematických kontrol a kontrolních dohlídek bylo 559 kontrol, u kterých byly zjištěny nedostatky a 515 kontrol bez nedostatků.



Obrázek 1 – Počet kontrolních akcí za období 2011–2017



Obrázek 2 – Počet provedených kontrol za rok 2017

V rámci provedených kontrol byly nejčastěji zjištěnými nedostatky:

- neprovoznost instalovaných požárně bezpečnostních zařízení,
- užívání stavby v rozporu s kolaudačním rozhodnutím nebo souhlasem, který byl vydán k jejímu užívání,
- nedodržování stanovených podmínek požární bezpečnosti provozovaných činností a technologických postupů,
- neudržování dokumentace požární ochrany v souladu se skutečným stavem,
- neudržování volných únikových cest a volného přístupu k nouzovým východům a
- neoznačování nebo chybné označování pracovišť příslušnými bezpečnostními značkami.

¹ Státní požární dozor, vykonávaný kontrolou dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně, je u fyzických osob prováděn dle § 35 písm. a) zákona o požární ochraně pouze v omezeném rozsahu plnění povinností podle § 2 odst. 2 a § 7 zákona o požární ochraně.

2. Mimořádné kontrolní akce

2.1. Kontroly stanovené MV-GŘ HZS ČR

Ministerstvo vnitra – Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky (dále jen „MV-GŘ HZS ČR“) stanovilo pro rok 2017 dva speciální kontrolní úkoly.

Prvním bylo zadání dlouhodobého (na období let 2015–2019) kontrolního úkolu „Kontroly kulturních památek“ se zaměřením na stav ochrany kulturního dědictví před požáry a jejich účinky. Celkem bylo provedeno 18 tematických kontrol kulturních památek na území Moravskoslezského kraje. Z tohoto počtu kontrol bylo 10 kontrol bez zjištěných nedostatků. U 8 kontrol bylo zjištěno celkem 14 nedostatků. Pro každý kontrolovaný objekt byla vyplněna samostatná hodnotící karta.

V průběhu měsíce června roku 2017 byl MV-GŘ HZS ČR vydán rozkaz k provedení mimořádných tematických kontrol s cílem prověřit stav zajištění požární bezpečnosti v restauračních zařízeních, klubech, zábavních podnicích apod. (dále jen „restaurační zařízení“). Kontroly byly provedeny v restauračních zařízeních určených Policií ČR. Kontroly byly provedeny ve třech sledech, a to v termínech 10.–16. července, 21.–27. srpna a 18.–24. září. Z celkového počtu 56 požárních kontrol byly v 28 případech zjištěny nedostatky. Celkem bylo při kontrolách zjištěno 55 porušení předpisů na úseku požární ochrany. Mezi nejčastěji zjištěné nedostatky patřilo neoznačení čísla tísňového volání, neoznačení nouzových (únikových) východů, směrů úniků a neprovádění kontrol přenosných hasicích přístrojů v pravidelných ročních intervalech. Celkem bylo na základě kontrol uloženo 22 pokut a 1 napomenutí.

2.2. Kontroly stanovené KŘ HZS MSK

Krajským ředitelstvím HZS MSK byly stanoveny dva speciální kontrolní úkoly. První kontrolní úkol byl zaměřen na dodržování povinností stanovených předpisy na úseku požární ochrany v domovech s pečovatelskou službou. V rámci tohoto kontrolního úkolu bylo provedeno celkem 27 kontrol, z tohoto počtu bylo u 18 kontrol zjištěno celkem 65 nedostatků.

Druhý kontrolní úkol byl zaměřen na dodržování povinností stanovených předpisy na úseku požární ochrany v základních a mateřských školách. V rámci tohoto kontrolního úkolu bylo provedeno celkem 39 kontrol, z tohoto počtu bylo u 26 kontrol zjištěno celkem 100 nedostatků.


3. Postih právnických osob a podnikajících fyzických osob

V návaznosti na kontroly dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně u právnických osob (PO) a podnikajících fyzických osob (PFO) byly za zjištěné nedostatky ukládány pokuty.


Hasičský záchranný sbor kraje při výkonu státního požárního dozoru může uložit pokutu až do 500.000,- Kč právníké osobě nebo podnikající fyzické osobě provozující činnosti bez zvýšeného požárního nebezpečí nebo se zvýšeným požárním nebezpečím, která porušila povinnost vyplývající z předpisů o požární ochraně. Hasičský záchranný sbor kraje při výkonu státního požárního dozoru může uložit pokutu až do 1.000.000,- Kč právníké osobě nebo podnikající fyzické osobě provozující činnosti s vysokým požárním nebezpečím, jestliže poruší povinnosti vyplývající z předpisů o požární ochraně.

V průběhu roku 2017 bylo vydáno celkem 187 pravomocných správních rozhodnutí, z toho:

- 2 rozhodnutí o vyloučení věci z užívání,
- 15 rozhodnutí – příkazů dle § 150 SŘ, jimiž byla právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě uložena pokuta v celkové výši 326.000,- Kč,
- v příkazním řízení tzv. příkazem na místě bylo právnickým osobám a podnikajícím fyzickým osobám uloženo celkem 116 pokut v celkové částce 381.000,- Kč, dále byl v 35 případech uložen správní trest napomenutí,
- 3 rozhodnutí o uložení opatření.



Obrázek 3 – Počet a částky uložených pokut



Obrázek 4 – Počet uložených pokut podle druhu řízení