



ČR – Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje krajské ředitelství

Adresa: Jana Palacha 1970, 272 01 Kladno

Tel.: 950 870 111

Fax: 950 870 148

E-mail: podatelna@sck.izscr.cz

Č. j. HSKL- 1388-2/2023 - ŘK

Kladno 20. února 2023

Počet stran: 1

Přílohy: 2/10

DOPORUČENĚ DO VLASTNÍCH RUKOU


Odpověď - žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

(Vyřizuje: kpt. Mgr. Julie Plachá, tel. č.: 950870182, e-mail: julie.placha@sck.izscr.cz)

Dne 10. 2. 2023 obdržel Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje (dále jen „HZS kraje“) Vaši „Žádost o výsledek kontrolní prohlídky v bytovém domě [redacted] ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ve které žádáte o:

- „zaslání výsledku naší kontroly v tomto domě a zároveň jaké opatření a kroky z naší strany jsme učinili k odstranění tohoto stavu“.

HZS kraje k žádosti uvádí, že dne 21. 2. 2020 byla zahájena tematická kontrola [redacted] ve věci dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně ve stanoveném rozsahu uvedeném v předmětu tematické kontroly, se kterým byla kontrolovaná osoba seznámena při zahájení požární kontroly. Anonymizovaný protokol o kontrole ze dne 5. 3. 2020, č. j. HSKL -981-2/2020-ME včetně Předmětu tematické kontroly požární ochrany přikládáme v příloze. Při kontrole nebyly zjištěny nedostatky. Namátkovou fyzickou kontrolou však bylo zjištěno, že v bytovém domě č. p. [redacted] je prostor chodby před jedním z bytů obestavěn, uzavřen, nástěnný hydrant přemístěn na protilehlou stranu chodby, výtahové dveře nelze otevřít v plném rozsahu tak, aby se dostal do výtahu např. vozík s postiženou osobou a jiné. Tyto skutečnosti byly oznámeny místně příslušnému stavebnímu úřadu - viz příloha.



v.z. plk. Ing. Miloš Hladík
náměstek krajského ředitele
pro IZS a operační řízení
vrchní rada

Přílohy:

Anonymizovaný protokol o kontrole ze dne 5. 3. 2020 č. j. HSKL -981-2/2020-ME včetně Předmětu tematické kontroly požární ochrany

Anonymizovaný podnět Městskému úřadu Mělník ze dne 15. 10. 2020