

**Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje
Barviřská 29/10, 460 01 Liberec III**

Proces připojení EPS na PCO

1. Provozovatel EPS podá Hasičskému záchrannému sboru Libereckého kraje (dále jen „HZS LK“) písemnou žádost o připojení EPS na PCO spolu s písemným souhlasem provozovatele ZDP. Vzor písemné žádosti je uveden v příloze č. 1 technických a organizačních podmínek pro připojení EPS na PCO HZS LK (dále jen „TOP“).
2. HZS LK žádost posoudí a písemně sdělí žadateli, zda a za jakých podmínek lze připojení realizovat nebo žádost zamítne. HZS LK předá provozovateli EPS:
 - TOP pro připojení EPS na PCO HZS LK,
 - návrh smlouvy o připojení elektrické požární signalizace prostřednictvím zařízení dálkového přenosu na pult centralizované ochrany a o přijetí opatření pro účinné provedení zásahu jednotkou požární ochrany,
 - seznam předurčených JPO.
3. Provozovatel EPS předloží HZS LK schválenou DZP, případně obdobnou dokumentaci zpracovanou v rozsahu DZP. Dále provozovatel zpracuje a předloží dokumentaci rozmístění hlásičů EPS. Podrobnosti k zpracování DZP jsou uvedeny na stránkách: <http://www.hzslk.cz/440-schvalovani-dzp.html>.
4. HZS LK požaduje před připojením každého objektu na PCO provést zkoušku pro ověření funkčnosti přenosu signálu (dále jen „zkouška“). Zkouška se provádí v rozsahu daném Akceptačním protokolem, který je uveden v příloze č. 2 TOP. Součástí zkoušky bude kontrola:
 - Klíčového trezoru požární ochrany (KTPO) - vložka zámku KTPO bude upravena na univerzální motýlkový klíč používaný jednotkami HZS LK,
 - Generálního klíče (GK či jiného prostředku),
 - Obslužného pole požární ochrany (OPPO),
 - Druhu, rozsahu a počtu přenášených informací (hlavní a záložní přenosová cesta ústředny připojené EPS a ZDP - PCO),
 - Dostupnosti provozní knihy EPS a návodu k ústředně,
 - Aktuálnosti a dostupnosti dokumentace (viz. bod 3).
5. Provozovatel EPS požádá HZS LK o stanovení termínu konání zkoušky. HZS LK **písemně sdělí** provozovateli EPS termín zkoušky.
6. Bude-li po provedení zkoušky shledáno HZS LK, že instalovaný systém ZDP je funkční a jsou splněny všechny podmínky (viz. akceptační protokol), HZS LK v dohodě s provozovatelem EPS a provozovatelem ZDP určí v akceptačním protokolu termín zahájení zkušebního provozu.
7. Fyzická **kontrola objektu s využitím DZP předurčenou jednotkou požární ochrany** proběhne vždy před stanoveným termínem zkušebního provozu. Provozovatel EPS je povinen umožnit předurčené jednotce PO prohlídku objektu (včetně seznámení s vybavením KTPO a DZP, odzkoušením univerzálního motýlkového klíče a generálního klíče, příp. vyvoláním cvičného poplachu).
8. Zkušební provoz je stanoven na dobu nejdéle 1 měsíce od doby určené v akceptačním protokolu. Provozovatel EPS je povinen uvést **kontaktní osoby pro zkušební provoz** viz. příloha č. 4 k TOP.
9. Po ukončení zkušebního provozu HZS LK vyhodnotí zkušební provoz. Výsledkem vyhodnocení zkušebního provozu může být:
 - souhlasné vyjádření s uvedením ZDP do trvalého střežení a výzva k podpisu smlouvy.
 - nesouhlasné vyjádření s uvedením ZDP do provozu do odstranění zjištěných závad. Provozovatel EPS v takovém případě zajistí odstranění zjištěných závad a následně může písemně požádat HZS LK o stanovení nového termínu zkušebního provozu.

10. Termín trvalého střežení je určen ve smlouvě o připojení elektrické požární signalizace prostřednictvím zařízení dálkového přenosu na pult centralizované ochrany a o přijetí opatření pro účinné provedení zásahu jednotkou požární ochrany (dále jen „smlouva“). Před stanovením termínu trvalého střežení musí provozovatel EPS doložit HZS LK podepsanou smlouvu mezi:

- Provozovatelem EPS a zřizovatelem předurčené jednotky sboru dobrovolných hasičů obce. Odmítnutí zřizovatele předurčené jednotky požární ochrany podepsat smlouvu musí být písemně doloženo na HZS LK.
- Provozovatelem EPS a provozovatelem ZDP.

Po doložení všech náležitostí k připojení dojde k podpisu smlouvy.

11. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněným zástupcem poslední ze smluvních stran. Tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb. Tuto smlouvu v registru smluv zveřejní HZS LK a informaci o zveřejnění sdělí neprodleně provozovateli EPS a provozovateli ZDP.

12. Zahájení trvalého střežení.

Kontaktní osoby pro připojení objektu na PCO HZS LK

Koordinátor PCO:

kpt. Bc. Stanislav Socha

tel.: 602581854

email: stanislav.socha@hzslk.cz

Zástupce koordinátora PCO:

kpt. Ing. Tomáš Erban

tel.: 774260283

email: tomas.erban@hzslk.cz